

RESUMEN DE OBRA

Item	Cantidad	Potencia	Tipo	Altura
ABONADOS	1		BIFásico	
LUMINARIAS	1	150W	Autocontrolada	
POSTES DE HORMIGÓN	8		Hormigón Armado	PHC125_500
POSTES DE FIBRA DE VIDRIO			Fibra de Vidrio	
SECCIONADOR PORTA FUSIBLE	2		Abierto	
TRANSFORMADORES	1	10KVA	Auto Protegido	
TENSORES	2	TTDT		
RED DE BAJO VOLTAJE (Km)			TRIPLEX	
RED MEDIO VOLTAJE (Km)	379.99 mts		Desnudo	
ACOMETIDAS (Km)	1		Preensablado	

POSTES		COORDENADAS UTM	
#08274881	PE01	671574.2519	32690.6357
#	PP01	671534.2933	32660.9832
#	PP02	671493.153	32631.741
#	PP03	671452.8228	32602.2531
#	PP04	671372.1615	32572.7879
#	PP05	671372.1615	32543.2768
#	PP06	671331.7994	32513.7657
#	PP07	671291.4374	32484.2546
#	PP08	671267.3197	32466.6207



SIMBOLOGIA		
PROYEC	EXIST.	DESCRIPCION
○Rn	○Rn	POSTE DE H.A. Rectangular n mts
○Cn	○Cn	POSTE DE H.A. Circular n mts
○150AC	○150AC	LUMINARIA DE 150 W.
○100AC	○100AC	LUMINARIA DE 100 W.
△Ap	△An	TRANSFORMADOR
△Cn	△Cn	TRANSFORMADOR 3F PADMOUNTED CONVENCIONAL EN CABINA O CÁMARA
—	—	LINEA DE M.T.
—	—	LINEA DE B.T.
⚡	⚡	TENSOR A TIERRA BAJO VOLTAJE
⚡	⚡	TENSOR A TIERRA MEDIA VOLTAJE
⚡	⚡	TENSOR FAROL BAJO VOLTAJE
⚡	⚡	TENSOR FAROL MEDIO VOLTAJE
⚡	⚡	TENSOR A TIERRA DOBLE
⚡	⚡	TENSOR FAROL DOBLE
⚡	⚡	TENSOR POSTE A POSTE SIMPLE BAJO VOLTAJE
⚡	⚡	TENSOR POSTE A POSTE SIMPLE MEDIO VOLTAJE
⚡	⚡	TENSOR FAROL BAJO VOLTAJE
⚡	⚡	SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO CON DISPOSITIVO ROMPE ARCO
⚡	⚡	SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO CON DISPOSITIVO ROMPE ARCO
⚡	⚡	PUESTA A TIERRA
⚡	⚡	TRANSICIÓN DE RED AEREA A SUBTERRANEA
□	□	POZOS PARA MV, BV Y ALUMBRADO
⊠	⊠	POZOS PARA ACOMETIDA Y/O ALUMBRADO
▨	▨	BANCO DE DUCTOS
E _n	E _n	MEDIDOR ELECTRONICO

CNEL-EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS			
SELOS DE APROBACION	PROYECTO ELECTRICO DISEÑO Y CALCULO ELECTRICO ESTACION DE BOMBEO EN CALZADA DE AGUAS RESIDUALES (EB-002) DE LA CIUDADELA PORTAL DE QUININDE DE LA PARROQUIA ROSA ZARATE DEL CANTON QUININDE PROVINCIA DE ESMERALDAS		
PROYECTO:	FECHA:	PROYECTO No.:	
ING. ROMY NIXON PALMA LAZ	SEPTIEMBRE - 2021		
FINANCIAMIENTO:	SUBESTACION:	CIRCUITO:	
PARTICULAR	NUEVO	NUEVO QUININDE	
REVISADO POR:	ESCALA:	HOJA:	
ING.	1 : 275	2 DE 2	

EB-002-PQ-AASS-CALZADA